



小固云窗



运维平台



公司官网



公司微信

售后服务电话：400-998-1212

固德威（中国）

中国 苏州 新区科技城昆仑山路189号

T: 400-998-1212(售后服务)

sales@goodwe.com.cn

service.chn@goodwe.com.cn



备注：以上联系方式如有变更，恕不另行通知。详见公司官网www.goodwe.com.cn。



HF系列用户手册



SOLAR INVERTER

光伏并网逆变器

1 符号释义	01
--------------	----

2 安全说明与警告	01
-----------------	----

3 安装方式	
3.1 安装说明	02
3.2 逆变器外观介绍与包装信息	02
3.3 设备安装	03
3.4 电气安装	05


4 操作说明	
4.1 指示灯说明	09
4.2 显示屏和按键说明	09
4.3 故障代码	12
4.4 安规设置	12

5 常见问题解答	13
----------------	----

6 技术参数	14
--------------	----

7 相关认证	16
--------------	----

1 符号释义

	注意安全—忽视该手册中警示标志，会造成轻微或中度伤害		可回收再利用
	高压危险 小心触电		此面向上不得倾斜倒放
	表面灼热 小心触碰		叠压层限制 最高可以叠6层
	不得作为普通垃圾弃置，要经过特殊的途径回收处理		易损物品 小心轻放
	CE标志		怕潮湿
	断电后需等待5分钟确保机器完全放电		

2 安全说明与警告

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称固德威）HF系列光伏并网逆变器是严格按照相关安全法规设计及测试的，但作为电气和电子设备，安装、维护时需遵守以下安全说明，不当的操作将对操作者、第三方造成严重伤害以及财产损失。

- 逆变器必须由专业人员按照当地的标准和法规进行安装和维护。
- 安装、维护逆变器之前必须断开直流输入和交流电网与逆变器的连接，且在断开后至少5分钟内不能触碰逆变器以防止电击。
- 逆变器运行时局部温度可能超过60°C，请勿触碰，以免烫伤。
- 所有电气安装必须符合当地电气标准，取得当地供电部门许可方能由专业人员将逆变器并网。
- 请安装在儿童接触不到的地方。
- 应采取适当的防静电措施。
- 在未经授权的情况下，请勿拆开上盖，请勿触碰或更换除接线端子外的其它元器件，否则对人身和逆变器造成的危害，固德威将不承担责任及质保。
- 确保直流输入电压小于逆变器最大输入电压，否则会损坏逆变器，对此固德威将不承担责任及质保。
- 光伏组串受太阳照射会产生高压直流电，需要按照我司规定进行操作，否则可能造成部分保护措施失效，危及人身安全。
- 逆变器工作时，禁止插拔DC和AC连接器。
- IP65前提是机器完全密封。请开箱后一天内安装好，否则请将未接的端口堵住，不可敞开，确保机器没有进水进尘风险。

3 安装方式

3.1 安装说明

- 当环境温度不高于45°C时，逆变器能够达到最佳的工作状态。
- 安装高度最好与视线平行，便于操作和维护。
- 逆变器的安装应远离易燃易爆物品并确保周围没有强电磁干扰设备。
- 逆变器安装后参数标签及警示标志必须清晰可见。
- 安装逆变器时尽量避免日晒、雨淋及积雪。



3.2 逆变器外观介绍与包装信息

打开包装后请检查产品，确认与您所购买的逆变器规格是否一致。

3.2.1 逆变器外观介绍

HF 3K系列外观如图3.2.1-1所示。




图3.2.1-1

HF 5K系列外观如图3.2.1-2所示。





图3.2.1-2

3.2.2 包装信息




3.3 设备安装


3.3.1 选择安装位置

安装位置的选择必须考虑以下因素：

- 安装方法和位置须适合逆变器重量和尺寸。
- 在坚固表面安装。
- 安装位置通风良好。
- 竖直安装或向后倾斜不超过15°，不得侧向倾斜，接线区应朝下，如图3.3.1-1所示。








- 为保证散热良好、拆卸方便，逆变器周边最小间隙不得小于以下数值，如图3.3.1-2所示。



3.3.2 安装逆变器

- (1) 以背板为模板定位，在墙壁上钻孔，直径10mm，深80mm；HF 3K系列尺寸如图3.3.2-1所示，HF 5K系列尺寸如图3.3.2-2所示。
- (2) 用附件包内的膨胀螺钉把背板固定在墙上。
- (3) 以凹槽为把手来搬运逆变器，如图3.3.2-3所示。
- (4) 将逆变器挂在背板上，如图3.3.2-4，图3.3.2-5所示。



3.4 电气安装

3.4.1 交流端线路连接

- (1) 测量并网接入点的电压和频率，确定符合逆变器并网规格。
- (2) 建议交流侧增加断路器或保险丝，其规格为交流输出额定电流的1.25倍以上。
- (3) 逆变器的PE线（地线）必须可靠接地，确保零线与地线之间的阻抗小于10欧姆。
- (4) 断开逆变器和并网接入点的断路器或保险丝。
- (5) 按照以下步骤连接市电和逆变器：

AC连接器有两种型号---VACONN系列和WIELAND系列，如图3.4.1-2所示。




图 3.4.1-2

VACONN系列安装方法如图3.4.1-3所示。




图 3.4.1-3

WIELAND系列安装方法如图3.4.1-4所示。




图 3.4.1-4

交流电线的线缆规格如图3.4.1-5所示。




图 3.4.1-5

交流断路器和漏电流保护设备

为了确保逆变器能安全可靠的断开与电网的连接，请为逆变器安装独立的两极断路器做保护装置。

逆变器型号	建议断路器规格
GW3000-HF	25A
GW5000D-HF/GW5KHV-HF	32A

注意：不允许多台逆变器公用一个断路器，不允许在逆变器与断路器之间接负载漏电流保护器，逆变器内部集成漏电流检测设备，可以实时检测外部漏电流，当检测到漏电流值超过限值时，逆变器迅速与电网断开。如果外部安装漏电流保护设备，则其动作电流应为300mA或者更高。

3.4.2 直流端线路连接

- (1) 确保在连接光伏组串之前直流开关处于关断状态。
- (2) 确保光伏组串极性与DC连接器相匹配，否则会损坏逆变器。
- (3) 确保在任何情况下每个光伏组串的最大开路电压不高于逆变器的最大输入电压。
- (4) 必须使用我司提供的DC连接器。
- (5) 光伏组串正负极禁止接PE线（地线），否则会造成逆变器损坏。

DC连接器有三种型号---AMPHENOL系列/MC4系列/SUNCLIX系列，如图3.4.2-1所示。




图 3.4.2-1

直流电线的线缆规格如图3.4.2-2所示。




图 3.4.2-2

SUNCLIX系列安装方法如图3.4.2-3所示。




图 3.4.2-3

AMPHENOL系列/MC4系列安装方法如图3.4.2-4所示。




图 3.4.2-4

3.4.3 USB 通信

USB 数据线必须按以下步骤连接，如图3.4.3-1所示。USB通信仅供运维服务人员配置逆变器，请勿作他用。




图3.4.3-1

3.4.4 外部接地端子连接

根据EN 50178要求逆变器添加了保护性接地连接口。建议用户安装设备的同时将此接口连接保护接地线。

保护性接地端口位置

在逆变器一侧有保护性接地连接孔如图3.4.4-1所示，用户可以根据现场条件选择进行接地连接。




图3.4.4-1

3.4.5 GPRS通讯

此功能仅适用于GPRS机型。

配置完成后，请至监控网站注册并下载App（见封底二维码）。

注意：1.机器使用接近一年，如果数据不再更新，则可能是流量费用完，请及时联系固德威续费。

2.安装后请查看信号强度(LCD显示栏)，如果信号强度低于40%请更换安装位置，确保信号强度高于40%。

3.如果将来电信运营商取消2G通讯网络导致GPRS机型不能通讯，属于不可抗力因素导致失效，固德威不承担任何责任。

GPRS BOX安装步骤如下：

- 取出逆变器内部排线。
- 将排线与BOX接口对插；如图3.4.5-1所示。
- 将BOX用螺丝锁紧在箱体上。





图3.4.5-1

4 操作说明

4.1 指示灯说明



黄/绿/红灯分别对应：POWER/RUN/FAULT


POWER		长亮：无线监控正常
		单次闪烁：无线模块复位或重置
		两次闪烁：未连接路由器/未连接基站
		四次闪烁：未连接监控网站/未连接监控服务器
		闪烁：通讯正常
RUN		长亮：电网正常，并网成功
		熄灭：未并网
FAULT		长亮：系统故障
		熄灭：无故障

4.2 显示屏和按键说明

安规国家设置：

如果LCD显示为“设置安规”，请长按按钮2S后进入二级菜单，在二级菜单中可以根据安装所在地选择合适的安规国家，选择完安规国家后，请等待20S，机器会自动记录安规国家，并返回一级菜单。

(1)显示屏界面如下所示：



显示区域划分如下：


第一行
第二行

(2) 显示区域说明

第一行——状态信息显示栏：

- 横线上端显示系统的状态信息。显示“等待发电”表示逆变器处于待机状态；显示“检测计时 **秒”表示逆变器正在自检准备发电；显示“并网发电”表示逆变器处于发电状态；当系统出现异常状况时，会显示错误信息，详见4.3表格。

- 通过按键的操作可以在状态信息栏切换显示系统运行参数。按键操作共有两级菜单，具体切换的内容和过程可见下图：



- 通过按键控制菜单显示，按键长按进入子菜单

Line②:

- 该区域显示逆变器的实时发电功率

(3) 按键说明：

按键分为2种操作：短按和长按

(4) 按键、液晶屏详细介绍：

- 通过按键可以进行基本功能的设定，如时间，语言，安规国家等，同时也可以通过按键查看数据。
- 液晶屏状态显示区域一共分为2级菜单，在第一级菜单中，有些菜单是可以通过长按按键来进入第二级菜单；没有第二级菜单的则通过长按2秒，锁定当前显示的界面。
- 在所有菜单中，不按按键，20秒后自动进入第一级菜单的第一个项目，同时把已经做了设置修改的数据存入内部存储器中。

(5) 菜单介绍

- 机器在PV上电后，默认的是一级菜单。
- 状态显示是一级菜单的第一个菜单，该菜单显示机器当前的状态：上电初始态显示的是“等待发电”；如果进入发电状态，显示“正常”；机器有故障则显示故障信息，详见4.3。
- 短按按键一次，进入输入电压显示菜单，用来显示PV电压，单位伏。
- 短按按键一次，进入输入电流显示菜单，用来显示PV电流，单位安。
- 短按按键一次，进入市电电压显示菜单，用来显示市电电压，单位伏。
- 短按按键一次，进入输出电流显示菜单，用来显示市电电流，单位安。
- 短按按键一次，进入市电频率显示菜单，用来显示市电频率，单位赫兹。

- 查看错误代码

短按按键一次，进入故障历史显示菜单，用来显示机器的故障信息。该菜单下有子菜单（即：二级菜单），通过长按按键2秒进入二级菜单，查看最近五次的故障信息：故障代码(Exx)、故障时间(比如：110316 15:30)。详见4.3。要退出二级菜单，20秒不按按键，则显示屏背光灭，自动进入一级菜单的状态显示菜单。

- 查看序列号

短按按键一次，进入“序列号”显示菜单，序列号显示从实际序列号的第二位开始显示，HF系列序列号第一位默认为8。

- 查看软件版本

短按按键一次，进入软件版本显示菜单，用来显示当前的软件版本号。20秒不按按键，显示屏背光灭，自动进入一级菜单的状态显示菜单。

- 时间设定

短按按键一次，进入系统时间设置菜单，用来设置机器当前的时间。该菜单下有子菜单（即：二级菜单），通过长按按键2秒进入二级菜单，进行时间设置。二级菜单初始显示为“2000-00-00 00:00”；第一位和第二位默认保持不变，第三位和第四位用来设置年份(年份可设范围为：2000~2099)；第五位和第六位用来设置月份；第七位和第八位用来设置日期；第九位和第十位用来设置小时；第十一位和第十二位用来设置分钟。每一位通过短按按键进行具体数字设置，位与位之间通过长按2秒进行切换。设置完成后，20秒不按按键，设置的时间生效，显示屏背光灭，自动进入一级菜单的状态显示菜单。

- 阴影MPPT功能设定

短按按键一次，进入阴影MPPT功能菜单。长按两秒可以开启或者关闭阴影MPPT功能。显示“阴影扫描关闭”表明当前阴影MPPT功能关闭，显示“阴影扫描开启”表明当前阴影MPPT功能开启。

(6) 正常上电到工作显示屏的显示

- 输入电压大于开启电压，机器开始工作，此时黄灯先亮，过几秒后显示屏开始显示信息，此时显示“等待发电”。此时如果有市电，那么2秒后显示“检测计时 ** 秒”，此时**秒递减，当减为0时可以听到机器的继电器动作4次，之后显示“并网发电”，在显示屏第二行可以看到当前机器的输出功率。

4.3 故障代码

下表中的错误信息是异常状况发生时显示屏上所显示的内容。

错误代码	描述
03	市电频率超过安规范围
14	接地故障
15	市电电压超过安规范围
17	PV输入电压超过正常范围
19	过温故障
23	无市电电压接入

4.4 安规设置

“中国标准”安规要求当电网电压高于242伏时，逆变器需要停止发电并脱网；

“中国较高压”将并网电压上限提高到264伏，当电网电压高于264伏时，逆变器才会脱网；

“中国最高压”将并网电压上限提高到280伏，当电网电压高于280伏时，逆变器才会脱网；

若并网点电压接近或高于242伏，在征得当地电力运营商许可后，根据并网点的电压情况，选择“中国较高压”或“中国最高压”。

请长按按钮2秒，LCD会进入二级菜单。

在二级菜单中，短按按钮选择合适安规设置。选择完后，逆变器会自动存储安规设置。

 注：电网电压过高可能会影响到并网侧家用电器的正常使用和使用寿命，因选择“中国较高压”或“中国最高压”并网导致的相关影响和后果与我司无关。

5 常见问题解答

在正常情况下，逆变器无需维护。如遇逆变器不能正常工作，请参阅以下说明：

●出现问题时，操作面板上的红色显示屏灯会点亮，显示屏上会显示相关信息。详见下表，括弧内为内容释义。

	显示	故障排查
系统故障	Vac Failure (电网电压故障)	<ol style="list-style-type: none"> 断开直流开关，取下AC连接器，测量连接器中火线与零线间的电压，确认其与逆变器并网规格是否相符。 如果不符，请检查电网配线。 如果相符，接上AC连接器，闭合直流开关，逆变器将会自动恢复并网。若问题仍然存在，请呼叫本地服务机构。
	Fac Failure (电网频率故障)	<ol style="list-style-type: none"> 如果电网频率恢复正常，逆变器将会自动恢复并网。 若问题一直存在，请呼叫本地服务机构。
系统故障	Utility Loss (无市电)	<ol style="list-style-type: none"> 断开直流开关，取下AC连接器，测量连接器中火线与零线间的电压，确认其与逆变器并网规格是否相符。 如果不符，检查配电开关是否合上，供电是否正常。 如果相符，接回AC连接器，闭合直流开关；如问题仍然存在，请呼叫本地服务机构。
	PV Over Voltage (PV输入过压)	<ol style="list-style-type: none"> 断开直流开关，取下DC连接器，测量光伏组串电压。确认其是否超出逆变器输入电压规格。 如果是，请重新配置光伏面板组串。 如果不是而问题仍然存在，请呼叫本地服务机构。
逆变器故障	Relay-Check Failure (继电器自检故障)	<ol style="list-style-type: none"> 断开直流开关。 再闭合直流开关。 若故障再次发生，请呼叫本地服务机构。
	DC Injection High (输出电流直流分量过高)	
	EEPROM R/W Failure (存储器故障)	
	SCI Failure (内部通信失败)	
	SPI Failure (内部通信失败)	
	DC Bus High (母线电压过高)	
	无显示 (指示灯和显示屏都不亮)	<ol style="list-style-type: none"> 断开直流开关，取下DC连接器，测量光伏组串电压。 插好DC连接器，再闭合直流开关。 若电压低于125伏，请检查光伏组串配置情况。 若电压高于125伏而依然无显示，请呼叫本地服务机构。

注：光照微弱时，光伏逆变器可能会频繁启动，这是由于光伏组串功率不足导致，不会导致逆变器损坏。

6 技术参数

技术参数	GW3000-HF	GW5000D-HF	GW5KHV-HF
直流输入参数			
最大直流输入功率 (W)	3900	6500	6500
最大直流输入电压 (V)	900	600	900
MPPT工作电压范围 (V)	150~850	120~550	150~850
启动电压 (V)	180	120	180
满载MPPT电压范围 (V)	300~850	250~550	250~850
额定输入电压 (V)	430	360	470
最大输入电流 (A)	11	11/11	11/11
最大短路电流 (A)	13.8	13.8/13.8	13.8/13.8
MPPT路数	1	2	2
每路MPPT输入路数	2	1	1
交流输出参数			
额定输出功率 (W)	3000	5000	5000
最大输出功率 (W)	3300	5000	5500
最大视在功率 (VA)	3300	5000	5500
额定输出电压 (V)	220/330	220/330	220/330
输出电压频率 (Hz)	50/60	50/60	50/60
最大输出电流 (A)	13.5	22.8	22.8
功率因素	~1 (0.8超前...0.8滞后可调)		
电流总谐波 (@额定输出)	<3%		
效率			
最大转换效率	96.5%		
欧洲效率	96.0%		
MPPT效率	99.9%		
保护			
防孤岛保护	集成		
输入反接保护	集成		
输出过流保护	集成		
输出短路保护	集成		
输出过压保护	集成		
常规参数			
工作温度 (°C)	-25~60		
相对湿度	0~95%		
工作海拔 (m)	≤4000		
冷却方式	自然散热		
噪音指数 (dB)	<25		
人机交互	LCD&LED		
通讯	RS485或WiFi或GPRS		

技术参数	GW3000-HF	GW5000D-HF	GW5KHV-HF
常规参数			
重量 (kg)	10.8	17	17
尺寸 (宽*高*厚mm)	344*314*153	347*432*180	347*432*188
防护等级	IP65		
夜间损耗 (W)	<1		
拓扑结构	高频变压器隔离		
认证标准			
并网标准	NB/T 32004		
安全标准	NB/T 32004		
EMC标准	NB/T 32004		

注

过电压类别释义

过电压类别 I：连接至具有限制瞬时过电压至相当低水平措施的电路的设备。

过电压类别 II：由固定式配电装置供电的耗能设备。此类设备包含如器具、可移动式工具及其它家用和类似用途负载，如果对此类设备的可靠性和适用性有特殊要求时，则采用过电压类别 III；

过电压类别 III：固定式配电装置中的设备，设备的可靠性和适用性必须符合特殊要求。包含固定式配电装置中的开关电器和永久连接至固定式配电装置的工业用设备；

过电压类别 IV：使用在配电装置电源中的设备，包含测量仪和前级过流保护设备等。

潮湿场所类别释义

环境参数	级 别		
	3K3	4K2	4K4H
温度范围	0~+40°C	-33~+40°C	-20~+55°C
湿度范围	5%至85%	15%至100%	4%至100%

环境类别释义

户外型逆变器：周围空气温度范围为-25~+60°C，适用于污染等级3的环境；

户内 II 型逆变器：周围空气温度范围为-25~+40°C，适用于污染等级3的环境；

户内 I 型逆变器：周围空气温度范围为0~+40°C，适用于污染等级2的环境；

污染等级类别释义

污染等级1：无污染或仅有干燥的非导电性污染；

污染等级2：一般情况下仅有非导电性污染，但是必须考虑到偶然由于凝露造成的短暂导电性污染；

污染等级3：有导电性污染，或由于凝露使非导电性污染变为导电性污染；

污染等级4：持久的导电性污染，例如由于导电尘埃或雨雪造成的污染。

7 相关认证

