



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号: CQC19024216405

发证日期: 2021年09月15日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 江苏固德威电源科技股份有限公司  
**及注册地址** 苏州市高新区紫金路90号

**制造商名称** 江苏固德威电源科技股份有限公司  
**及注册地址** 苏州市高新区紫金路90号

**生产企业名称** 江苏固德威电源科技股份有限公司  
**及生产地址** 苏州市高新区紫金路90号

**产品名称和系列、规格、型号** 光伏并网逆变器  
GW25K-MT、GW30K-MT、GW36K-MT (见附件)

**产品标准和技术要求** NB/T32004-2018

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年04月08日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC19024216405

纸 号:

### GW36K-MT

直流输入:MPPT 电压范围 200V-950Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 30A\*3;  
交流输出: 3L/N/PE 或 3L/PE~, 400V, 50Hz, Max. 54.5A, 额定交流输出功率 36kW。

### GW30K-MT

直流输入:MPPT 电压范围 200V-950Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 30A\*3;  
交流输出: 3L/N/PE 或 3L/PE~, 400V, 50Hz, Max. 48A, 额定交流输出功率 30kW;

### GW25K-MT

直流输入:MPPT 电压范围 200V-950Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 30A\*3;  
交流输出: 3L/N/PE~或 3L/PE~, 400V, 50Hz, Max. 40A, 额定交流输出功率 25kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心